



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO**  
**- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**  
**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH**  
**- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**  
**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ**  
**DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw ● Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ● Fax (22) 5421287 ● e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY** **HK/W/0179/01/2009**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

ORIGINAL

Wyrób / product: **Rury polietylenowe warstwowe TWIN klasy PE 100**  
**w zakresie średnic 16-800 mm i SDR 6; 7,4; 9; 11; 13,6; 17; 17,6;**  
**21; 26; 33; 41**

Zawierający / containing: polietylen wg deklaracji producenta

Przeznaczony do / destined: przesyłania wody przeznaczonej do spożycia, wody użytkowej oraz wody na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia po zamontowaniu przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

Zakłady Tworzyw Sztucznych "GAMRAT" S.A.

38-200 Jasło

ul. Mickiewicza 108

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Zakłady Tworzyw Sztucznych "GAMRAT" S.A.

38-200 Jasło

ul. Mickiewicza 108

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2014-05-04 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2014-05-04  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 4 maja 2009

The date of issue of the certificate: 4th May 2009

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej  
*Z up. Gąbowski.*  
dr Bożena Krowczyńska

proj. T. Podsiady