



DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 31/ZPR/07

1. Producent wyrobu budowlanego: Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 108; 38-200 Jasło
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Rury polietylenowe klasy PE 80 oraz PE100 do przesyłania wody użytkowej i kanalizacji ciśnieniowej; zakres średnic $\Phi 32\text{mm}$ - $\Phi 500\text{mm}$; szeregi wymiarowe SDR 6; SDR 7,4; SDR 9; SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26; SDR 33; SDR 41.

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWU 25.21.21-53.10

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: do ciśnieniowych systemów przesyłania wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej (maksymalna temperatura przesyłanego medium - 40st.C; powyżej 20st.C należy stosować współczynniki obniżające dopuszczalne ciśnienie pracy)

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna: PN-EN 13244 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE)”: 2004, : AT/2007-03-1408:2007 „Rury GAMRAT i kształtki GAMRAT z polietylenu do rurociągów ciśnieniowych i osłonowych jednowarstwowe i dwuwarstwowe (MULTI2)”; Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: ciśnienie nominalne i sztywność obwodowa dla rur klasy PE80 SDR 6 –PN25, SN512; SDR 7,4 – PN20, SN256; SDR 9 – PN16, SN128; SDR 11 –PN12,5, SN64; SDR 13,6 –PN 10, SN32; SDR 17 –PN 8, SN16; SDR 21 –PN 6,3, SN8; SDR 26 –PN 5, SN4; SDR 33 – PN4, SN2; SDR 41 – PN3,2, SN1; dla rur klasy PE100 SDR 7,4 – PN25, SN256; SDR 9 – PN20, SN128; SDR 11 –PN16, SN64; SDR 13,6 –PN 12,5, SN32; SDR 17 –PN10, SN16; SDR 21 –PN8, SN8; SDR 26 –PN 6, SN4; SDR 33 – PN5, SN2; SDR 41 – PN4, SN1 - temperatura odniesienia 20st.C.

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Jasło, 20.09.2007
(miejsce i data wystawienia)

PEŁNOMOCNIK
Zakładów Tworzyw Sztucznych
"Gamrat" w Jasle
Dyrektor Zakładu Profili i Rur

.....mgr inż. Marek Sepioł.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)