



System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2000
Certyfikaty ; Nr 173745 ; Nr NC-119



Fabryka Armatur „JAFAR” SA
38-200 Jasło ul. Kadyiego 12
Tel. (+48-13) 44-290-41;
Fax. (+48-13) 44-296-21
www.jafar.com.pl;
e-mail: jafar@jafar.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DZ/0073/2008

1. *Producent wyrobu:* **FABRYKA ARMATUR "JAFAR" S.A.
38 – 200 JASŁO UL. KADYIEGO 12**
2. *Nazwa wyrobu:* **HYDRANT PODZIEMNY 8851 DN80 GG25 EPDM PN16
EPX5005 RD 750;1000; 1250; 1500; 1800**
3. *Klasyfikacja wyrobu:* **29.13.13-73.42**
4. *Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:* **Podłączenie do instalacji wodociągowych celem poboru wody. Ciśnienie nominalne 1,6 MPa, temp. do 70°C**
5. *Dokumenty odniesienia:* **PN-EN 1074-6:2005 PN-EN 1561:2000 PN-EN 10088-1:1998 PN-EN 1982:2002 PN-EN ISO 4762:2004 PN-EN 1092-2:1999 PN-ISO 1629:2005 Atest Higieniczny PZH Cert. CNBOP**
6. *Partia wyrobu objęta deklaracją:* **Wyrób katalogowy wyszczególniony w pkt. 2
- zgodnie z zamówieniem:
KLIENTA**
7. *Jednostka certyfikująca i nr certyfikatu:* **Nie dotyczy**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5

Jasło, 2008-01-04

Podpis osoby odpowiedzialnej

**KIEROWNIK
DZIAŁU JAKOŚCI**
Mirola
inż. Mirosław Jurkowski