



System Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2000  
Certyfikaty ; Nr 173745 ; Nr NC-119



Fabryka Armatur „JAFAR” SA  
38-200 Jasło ul. Kadyiego 12  
Tel. (+48-13) 44-290-41;  
Fax. (+48-13) 44-296-21  
www.jafar.com.pl;  
e-mail: jafar@jafar.com.pl

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

### DZ/0074/2008

1. Producent wyrobu: **FABRYKA ARMATUR "JAFAR" S.A.  
38 – 200 JASŁO UL. KADYIEGO 12**
2. Nazwa wyrobu: **HYDRANT PODZIEMNY 8851 DN80 GGG40 EPDM  
PN16 EPX5005 RD 750; 1000; 1250; 1500; 1800**
3. Klasyfikacja wyrobu: **29.13.13-73.42**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **Podłączenie do instalacji wodociągowych celem poboru wody. Ciśnienie nominalne 1,6 MPa, temp. do 70°C**
5. Dokumenty odniesienia: **PN-EN 1074-6:2005 PN-EN 1563:2000 PN-EN 10088-1:1998 PN-EN 1982:2002 PN-EN ISO 4762:2004 PN-EN 1092-2:1999 PN-ISO 1629:2005 Atest Higieniczny PZH Cert. CNBOP**
6. Partia wyrobu objęta deklaracją: **Wyrób katalogowy wyszczególniony w pkt. 2  
- zgodnie z zamówieniem:  
KLIENTA**
7. Jednostka certyfikująca i nr certyfikatu: **Nie dotyczy**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5**

Jasło, 2008-01-04

Podpis osoby odpowiedzialnej

**KIEROWNIK  
DZIAŁU JAKOŚCI**  
*Mirolaw*  
**inż. Mirosław Jurkowski**