



Fabryka Armatur „JAFAR” SA
38-200 Jasło ul. Kadyiego 12
Tel. (+48-13) 44-290-41;
Fax. (+48-13) 44-296-21
www.jafar.com.pl;
e-mail: jafar@jafar.com.pl

System Zarządzania Jakością,
Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DZ/0356/2012

1. *Producent wyrobu:* **FABRYKA ARMATUR "JAFAR" S.A.
38 – 200 JASŁO UL. KADYIEGO 12**
2. *Nazwa wyrobu:* **HYDRANT PODZIEMNY 8852 DN80-DN100 GGG40
PN16 EPX5005 RD1250, RD1500, RD1800**
3. *Klasyfikacja wyrobu:* **28.14.13.0**
4. *Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:* **Podłączenie do instalacji wodociągowych celem poboru wody. Ciśnienie nominalne 1,6 MPa, temp. do 50C. Dodatkowe zamknięcie stanowi kula.**
5. *Dokumenty odniesienia:* **PN-EN 14339:2005; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 1563:2000; PN-EN 10088-1:2007; PN-EN 1982:2010; PN-EN ISO 4762:2006; PN-EN 1092-2:1999; PN-ISO 1629:2005; CPD 89/106/EEC; Atest Higieniczny PZH;**
6. *Partia wyrobu objęta deklaracją:* **Wyrób katalogowy wyszczególniony w pkt. 2
- zgodnie z zamówieniem:
KLIENTA**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5

Jasło, 2012-03-06

Podpis osoby odpowiedzialnej

**KIEROWNIK
DZIAŁU JAKOŚCI**
Mirolaw
inż. Mirosław Jurkowski