



Fabryka Armatur „JAFAR” SA  
38-200 Jasło ul. Kadyiego 12  
Tel. (+48-13) 44-290-41;  
Fax. (+48-13) 44-296-21  
www.jafar.com.pl;  
e-mail: jafar@jafar.com.pl

System Zarządzania Jakością,  
Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

### DZ/0558/2011

1. Producent wyrobu: **FABRYKA ARMATUR "JAFAR" S.A.  
38 – 200 JASŁO UL. KADYIEGO 12**
2. Nazwa wyrobu: **ZASUWA 2002 DN40 - DN300 GG25 EPDM PN10/16  
120C EPX5005**
3. Klasyfikacja wyrobu: **28.14.13.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **Instalacje 1,0/1,6 MPa 120°C do wody pitnej i innych płynów obojętnych chemicznie.**
5. Dokumenty odniesienia: **PN-EN 12266-1:2007; PN-EN 1561:2000; PN-EN 10088-1:2007; PN-EN 1982:2010; PN-EN ISO 4762:2006; PN-EN 1092-2:1999; PN-ISO 1629:2005; Atest Higieniczny PZH.**
6. Partia wyrobu objęta deklaracją: **Wyrób katalogowy wyszczególniony w pkt. 2  
- zgodnie z zamówieniem:  
KLIENTA**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5**

Jasło, 2011-04-14

Podpis osoby odpowiedzialnej

**KIEROWNIK  
DZIAŁU JAKOŚCI**  
*Mirolaw*  
**inż. Mirosław Jurkowski**