



Fabryka Armatur „JAFAR” SA
38-200 Jasło ul. Kadyiego 12
Tel. (+48-13) 44-290-41;
Fax. (+48-13) 44-296-21
www.jafar.com.pl;
e-mail: jafar@jafar.com.pl

System Zarządzania Jakością,
Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DZ/0559/2011

1. *Producent wyrobu:* **FABRYKA ARMATUR "JAFAR" S.A.
38 – 200 JASŁO UL. KADYIEGO 12**
2. *Nazwa wyrobu:* **ZASUWA 2002 DN40 - DN600 GGG40 EPDM PN10/16
120C EPX5005**
3. *Klasyfikacja wyrobu:* **28.14.13.0**
4. *Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:* **Instalacje 1,0/1,6 MPa 120°C do wody pitnej i innych płynów obojętnych chemicznie.**
5. *Dokumenty odniesienia:* **PN-EN 1074-2:2002; PN-EN 558-1:2001; PN-EN 1092-2:1999; PN-EN 12266-1:2007; PN-EN 1563:2000; PN-EN 10088-1:2007; PN-EN 1982:2010; PN-EN ISO 4762:2006; PN-ISO 1629:2005; PED 97/23/EC; Atest Higieniczny PZH.**
6. *Partia wyrobu objęta deklaracją:* **Wyrób katalogowy wyszczególniony w pkt. 2
- zgodnie z zamówieniem:
KLIENTA**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5

Jasło, 2011-04-14

Podpis osoby odpowiedzialnej

**KIEROWNIK
DZIAŁU JAKOŚCI**
Mirolaw
inż. Mirosław Jurkowski