



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw ● Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ● Fax (22) 5421287 ● e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0286/01/2008

ORYGINAL

Wyrób / product: **Systemy przewodowe z PVC-U**

Zawierający / containing: wyroby na bazie PVC Polanwil S-67 prod. Anwil Włocławek, uszczelki z gumy EPDM i SBR, stabilizatory wapniowo-cynkowe

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


Instalację przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Spółka Jawna
63-800 Gostyń
Malewo 2

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Spółka Jawna
63-800 Gostyń
Malewo 2



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2013-04-25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2013-04-25
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 kwietnia 2008

The date of issue of the certificate: 25th April 2008

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak

proj. T. Podsiady