



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0749/01/2008

ORYGINAL

Wyrób / product: Rury polietylenowe oraz kształtki zgrzewcze

Zawierający / containing: polietylen Finathene, Borstar, Tipelin, Hostalen, Vestolen

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia po zamontowaniu przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Spółka Jawna
63-800 Gostyń
Malewo 2

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Spółka Jawna
63-800 Gostyń
Malewo 2



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2013-12-22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2013-12-22
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 22 grudnia 2008

The date of issue of the certificate: 22nd December 2008

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

2 up. H. Januszczak
Dr Janusz Świątczak

prof. T. Podawski